Wrocław, dnia 06.03.2023 r.

KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY

na pływalni Klubu Fitness Academy Rogowska

ul. Rogowska 52A we Wrocławiu:

1. Basen pływacki 25 m

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 03.06.2023 poziom chlor wolny 0,5 g/l (wymagany od 0,3 do 0,6 g/l)
poziom pH 7,4 (wymagany 6,5-7,6)
temperatura 29.0stopni C

2. Basen rekreacyjny 12,5 m

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 06.03.2023 poziom chlor wolny 0,38 g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 g/l)
poziom pH 7,03 (wymagany 6,5-7,6)
Temperatura 32,5 stopni C

3. Basen - brodzik

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 27.02.2023 poziom chlor wolny 0,37 g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 g/l)
poziom pH 7,0 (wymagany 6,5-7,6)
Temperatura 31,9 stopni C