Wrocław, dnia 27.03.2023 r.

KOMUNIKAT ODNOŚNIE JAKOŚCI WODY

na pływalni Klubu Fitness Academy Rogowska

ul. Rogowska 52A we Wrocławiu:

1. Basen pływacki 25 m

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 27.03.2023 poziom chlor wolny 0,5 g/l (wymagany od 0,3 do 0,6 g/l)
poziom pH 7,4 (wymagany 6,5-7,6)
temperatura 29 stopni C

2. Basen rekreacyjny 12,5 m

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 27.03.2023 poziom chlor wolny 0,39 g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 g/l)
poziom pH 7,1 (wymagany 6,5-7,6)
Temperatura 32,9 stopni C

3. Basen - brodzik

- *woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2016.*

Od dnia 27.03.2023 poziom chlor wolny 0,38 g/l (wymagany od 0,3 do 0,4 g/l)
poziom pH 7,2 (wymagany 6,5-7,6)
Temperatura 31,7 stopni C